



- NOTAS:
1. LOS CLAROS (VANOS) DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE A PLOMO, ESCUADRADOS Y NIVELADOS, INSTALACIÓN ATRAS DE MUROS.
 2. ESTE PLANO REPRESENTA UN MONTAJE CON OPERACIÓN DE LADO DERECHO; SI SE REQUIERE OPERACIÓN HACIA EL LADO IZQUIERDO SE DEBE INVERTIR LAS DIMENSIONES CW Y TW. LA DETERMINACIÓN DEL EL LADO DE OPERACIÓN (IZQUIERDA O DERECHA) SE REALIZA DESDE EL INTERIOR.
 3. EL CLIP GALVANIZADO SE DEBE FIJAR AL MURO DE CONCRETO QUE NO ESTE FISURADO.
 4. EL CONCRETO DEBE TENER UNA RESISTENCIA DE $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
 5. EL MATERIAL DE LA DUELA DEBE SER EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 COMO ESTÁNDAR, PINTADA EN COLOR BLANCO O GALVANIZADO.
 6. CADA CORTINA SUMINISTRADA DEBE CUMPLIR CON 10,000 CICLOS DE TRABAJO, CON RESORTES DE TORSIÓN.
 7. ESTE DIBUJO MUESTRA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN DE LA CORTINA. LOS CAMBIOS ESTAN SUJETOS AL CRITERIO DE CADA INSTALADOR Y/O TÉCNICO, QUIENES DEBEN REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CORTINA.
 8. PARA MONTAJE EN MAMPOSTERIA HUECA (BLOCK) DEBEN UTILIZAR FIJACIONES Y/O ANCLAJES PARA ESTE TIPO DE MATERIALES (TAQUETES PARA MURO HUECOS).
 9. CONSULTE LOS MANUALES DE CADA COMPONENTE PARA SU INSTALACIÓN.
 10. LAS PREPARACIONES DE OBRA CIVIL O ESTRUCTURAL CLAROS (VANOS), QUE SE REQUIEREN SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
 11. MERIK DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA MALA CONSTRUCCIÓN DE CLAROS (VANOS) A LO ESPECIFICADO EN ESTE DIBUJO.
 12. MECANISMO DE CONTROL, SISTEMA DE CADENA.

Dimensiones Mínimas Estanda requeridas	
Dimensión mm [Pulgadas]	Operación
D = Dintel (antepecho)	533 [21"]
TW = Ancho lado de TORSIÓN	190 [9"]
CW = Ancho lado de CONTROL	190 [9"]
RD = Profundidad de Rollo	460 [18"]

Ancho y Alto de claro (W x H)	
ft - in	mm
De 4' 0" x 4' 0" a 8' 0" x 8' 0"	De 1220 x 1220 a 2438 x 2438
De 8' 0" x 8' 0" a 10' 0" x 10' 0"	De 2438 x 2438 a 3048 x 3048
De 10' 0" x 10' 0" a 12' 0" x 12' 0"	De 3048 x 3048 a 2438 x 2438
De 12' 0" x 12' 0" a 14' 0" x 14' 0"	De 1220 x 1220 a 2438 x 2438
De 14' 0" x 14' 0" a 16' 0" x 16' 0"	De 1220 x 1220 a 2438 x 2438

REF. CORTINA MERIK SERIE MK200

SE EMITE		DESCRIPCIÓN		A
		N&H PUERTAS Y ACCESOS INDUSTRIALES		No. AVISO CAMBIO
No. MATERIA PRIMA:	CANTIDAD:	U. MEDIDA:	DESCRIPCIÓN:	
----	1	PZA	CORTINA MERIK SERIE MK200, OPERACIÓN SISTEMA DE CADEÑA	
PESO NETO:	ACOTACIÓN:	ESCALA:	INSTALACIÓN EN MURO DE CONCRETO O ESTRUCTURA METÁLICA	
----	m	SIN		
PESO BRUTO:	TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	MATERIAL:	EL INDICADO
----	ANGULARES: 0,1°	FEBRERO-11-2019		
	LINEALES: 3,0 [1/8"]	ACABADO:		
		EL INDICADO	No. DE DIBUJO:	REVISIÓN
			200MK220-01	A
		FORMATO:	TABLOIDE 17" x 11"	HOJA 1 DE 1